



T.C
BOLU VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı | 25.03.2026 / 309229670 |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat | 25.03.2026 / 10:41 |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 25.03.2026 / 13:24 |
| Protokol No / Numune Barkod No | 2026-220 - 1 / 5428873918 |
| CSBYS No | A-202603251638 |
| Rapor Sayfa Sayısı | 2 |

| | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş | BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | | | |
| Numunenin Alındığı Adres | Karaçomak Küme Evleri No:29 Taşkesti-MUDURNU/MUDURNU/BOLU | | | |
| Numune İzleme Noktası | TAŞKESTİ Taşkesti İmlahane - 19 L'lik (PC)dolum hattı - 19 Litre Damacana / Dolum Hattı | | | |
| Numunenin Geliş Sebebi | RUTİN | RUTİN KONTROL İZLEMESİ EK-3 MADDE 7 | | |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden | 25.03.2026 - 13:26 | İmlahane | | |
| Numune Grubu | SU ANALİZLERİ | | | |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı | DOĞAL MİNERALLİ SU | TAŞKESTİ Taşkesti İmlahane - 19 L'lik (PC)dolum hattı - 19 Litre Damacana / Dolum Hattı | TAŞKESTİ | --- |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketleri / Miktarı | Damacana | ETİKETLİ | 1 x 19 lt. | |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri | 25.03.2026 | 25.05.2026 | 133 | 9.30 |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No | MÜHÜRLÜ | --- | --- | --- |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş | BOLU KAYNAK SULARI İŞLETMELERİ TİC. A.Ş. | | | |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No | --- | --- | | |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı | | | | |
| Numunenin Durumu | Analize Uygun | | | |
| Numune Bilgileri | --- | | | --- |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi | 25.03.2026 14:20 | | 30.03.2026 10:04 | |
| Raporlama Tarihi | 30.03.2026 | | | |

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

| Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|----------------|------------------|
| Salmonella Spp. | kob/L | TS EN ISO 19250:2013 | | 0 | Tespit Edilemedi |
| Sülfid Redükleyen Sporlu Anaerob Bakteriler | kob/ 50mL | TS 8020 EN 26461-2:1997 | | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | kob/250mL | TS EN ISO 16266:2008 | | 0 | 0 |
| 22°C de Toplam Koloni Sayımı | kob/mL | TS EN ISO 6222:2002 | | 100 | 0 |
| 37°C de Toplam Koloni Sayımı | kob/mL | TS EN ISO 6222:2002 | | 20 | 0 |
| Enterokok / Fekal Streptococ. | kob/250mL | TS EN ISO 7899-2:2002 | | 0 | 0 |

Rapor Baskı Tarihi :

30.03.2026

1/2



T.C
BOLU VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı | 25.03.2026 / 309229670 |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat | 25.03.2026 / 10:41 |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 25.03.2026 / 13:24 |
| Protokol No / Numune Barkod No | 2026-220 - 1 / 5428873918 |
| CSBYS No | A-202603251638 |
| Rapor Sayfa Sayısı | 2 |

| MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER | | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|----------------|------------------|
| Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
| Escherichia coli | kob/250mL | TS EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017 | | 0 | 0 |
| Koliform Bakteri | kob/250mL | TS EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017 | | 0 | 0 |
| Patojen Staphylococcus | kob/100mL | AFNOR NF T 90-412:2016 | | 0 | 0 |
| Parazit | Adet/5 L | Laboratuvar içi metot | | 0 | Tespit Edilemedi |

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Mineralli Sular hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Açıklamalar: <ul style="list-style-type: none">- Sonuçlar 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Mineralli Sular hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, BOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve BOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu
KADİR KUTLAR
Biyolog
30.03.2026

Laboratuvar Sorumlusu
HANDAN GENEZ
Uzm. Dr.
30.03.2026

Rapor Baskı Tarihi :

30.03.2026

2/2